



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калужской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Износки

(место составления акта)

« 26 » мая 2021 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 11

По адресу/адресам: 249882, Калужская область, Износковский район, д. Хвощи, ул. Мира, д. 2,
д. Хвощи, д. Большое Семеновское, д. Горки, д. Калиновка, д. Морозово, д.
Мочалки, д. Пенязи, д. Семеновское, д. Хмелевка

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения о проведении мероприятия по надзору главного государственного
инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского
районов по пожарному надзору Светашова С.В. № 11 от 12 апреля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

Администрации муниципального образования сельского поселения

«Деревня Хвощи»

(наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: с «26» апреля 2021 г. по «25» мая 2021 г., 16 рабочих дней

Акт составлен:

межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского,
Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов управлением надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен

Глава Администрации муниципального образования сельского поселения д. Хвощи Сердюкова
Е.С. 14.04.2021 в 09 ч. 40 мин.

(фамилии, инициалы, дата)

Лицо (а) проводившее проверку:

Липанов Александр Сергеевич – заместитель начальника межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского,
Медынского и Мосальского районов УНД Главного управления – заместитель главного
государственного инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и
Мосальского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Сердюкова Елена Станиславовна – глава администрации муниципального образования сельского поселения д. Хвощи

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	ст.1, 4, 6, 83 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 54 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
2.	Провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям	ч. 2, ч. 7, ч. 8 ст. 82, 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.1 табл. 2 ГОСТ 31565-2012, п. 3.4, СП 3.131.30.2009	Администрация МО СП «д. Хвощи»
3.	Не проведено техническое освидетельствование АУППЗ с составлением комиссионного акта на предмет возможности её дальнейшей эксплуатации, до замены приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) выработавших свой эксплуатационный срок, (более 10 лет) в установленном порядке	ч. 1 п. 2 ст.1, ч. 4 ст. 4 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 54 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
4.	Не проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) выработавших свой эксплуатационный срок, (более 10 лет)	ч. 1 п. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 54 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
5.	Прибор приемно-контрольный пожарный установлен в коридоре в зоне свободного доступа к нему	ч. 1 п. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 9 ст. 83 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 5.12 СП 484.1311500.2020	Администрация МО СП «д. Хвощи»
6.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
7.	Не определен порядок и сроки обучения работников организации	п. 3 ППР в РФ	Администрация МО СП

	мерам пожарной безопасности		«д. Хвощи»
8.	Полы, стены и потолок вестибюля (холла), на путях эвакуации, покрыты материалами с неустановленными значениями по классу пожарной опасности, не предоставлена документация содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов	ст. 1, ст. 4, п. 6 ст. 134 табл. 28 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 6.25 СНиП 21-01-97**	Администрация МО СП «д. Хвощи»
9.	Водонапорные башни не оборудованы приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года	п. 53 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
10.	Земельные участки в границах в границах населенных пунктов д. Большое Семеновское, д. Морозово, д. Пенязи, д. Хмелевка не очищаются от сухой растительности и не проводится покос травы	п. 67 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
11.	Не обеспечено надлежащее техническое состояние подъездов к естественным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения в д. Семеновское	п. 71 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
12.	Территория д. Хвощи не в полной мере обеспечена запасами воды для целей пожаротушения (пожарные гидранты и водоемы, используемые для нужд пожаротушения, надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров)	п. 75 ППР в РФ, ч. 4 ст. 4, ст. 6, 63 и 68, ст. 99 123-ФЗ от 22.07.2008 года, ст. 19 69-ФЗ от 21.12.1994, п. 4.1, 8.9, 8.10, 10.4 СП 8.13130.2020	Администрация МО СП «д. Хвощи»
13.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР в РФ	Администрация МО СП «д. Хвощи»
14.	Населенные пункты администрации не обеспечены устройствами для оповещения людей о пожаре	ст. 19 69-ФЗ от 21.12.1994	Администрация МО СП «д. Хвощи»

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

Запись в Журнал учета проверок органа государственной власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя органа государственной власти (местного самоуправления) его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа государственной власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя органа государственной власти (местного самоуправления) его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание от 26.05.2021 года №11/1/9; протоколы об административном правонарушении в отношении юридического лица - администрация МО СП «д. Хвощи» и в отношении главы администрации МО СП «сд. Хвощи» Сердюковой Е.С. от 26.05.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку

Липанов А.С.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил:

Глава администрации МО СП «д. Хвощи» Сердюкова Е.С.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 27 » мая 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)