

**Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети в д. Мочалки, сельского поселения деревня
Хвощи, Износковского района Калужской области за 2025 год**

дата отбора	точки обора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общее	хлоридность	аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	окисляемость перманганатная	жесткость
ед.изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
25.06.2025	дом 24	5	2/н	0	20	5,6	12	0,58	менее 0,003	0,59	2,4	5,5

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП «Калугаоблводоканал»
Начальник ИБЛ ПВ ГП «Калугаоблводоканал»: Ю.А.Сорокина